



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr.poczt.297

Rzeszów, 2007-12-17

ŚR.IV-6618-9/13/07

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Rzeszów S.A. w Rzeszowie, z dnia 21.11.2007 r., znak: EC/NS/280-7/592/07 (uzupełnionego w dniu 27.11.2007 r. o opłatę skarbową) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego 30.06.2006 r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającą **Elektrociepłowni Rzeszów S.A.**, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, **Regon 690284508** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych w następujący sposób:

I.1. W podpunkcie **III.4. Warunki wprowadzania energii w postaci hałasu** w miejsce w Tabeli 14 wprowadzam tabelę o treści:

Tabela Nr 14

Lp	Źródło emisji hałasu	Poziom mocy akustycznej źródła [dB(A)]	Maksymalny czas pracy w ciągu doby	
			dzień [h]	noc [h]
1	2	3	5	6
1	Wentylatory spalin kotła WP-120	88	16	8
2	Wentylatory spalin kotłów WR-25	85	16	8
3	Ładowarko-zwałowarka	100	16	8
4	Spycharka gąsienicowa	102	16	8
5	Koparka gąsienicowa	98	16	8
6	Koparko-ładowarka	96	16	8
7	Ładowarka kołowa	102	16	0

I.2. W podpunkcie **VI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji** uchylam podpunkt VI.5 . określający monitoring wielkości opadu pyłu.

I.3. W podpunkcie **VI.6.** zatytułowanym **Monitoring poboru wody** w miejsce podpunktu **VI.6.1.** wprowadzam zapis o treści:

VI.6.1. Pobór wody do celów przemysłowych jest opomiarowany licznikami zlokalizowanymi jak na załączniku nr 1:

- wodomierz W1 na rurociągu wody zmiękczonej i zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie w obiegu wody chłodzącej),

- wodomierz W1.2 na rurociągu wody zdekarbonizowanej (woda na uzupełnienie w obiegu wody chłodzącej na tzw. chłodzenie bezpośrednie). Układ wykorzystywany w przypadku prowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych basenu wody chłodzącej.

I.4. W podpunkcie **VII.** zatytułowanym **Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych** w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadzam zapis o treści:

W przypadku awarii aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych takich jak: przepływ wody przez kocioł, temperatura wody przed i za kotłem oraz ciśnienie wody kierowanej do kotła – następować będzie wyłączenie kotła z ruchu w wyniku zadziałania blokad technologicznych.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2007 r., znak: EC/NS/280-7/592/07, uzupełnionym o opłatę skarbową w dniu 27 listopada 2007 r. Spółka Elektrociepłownia Rzeszów S.A. wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej pozwolenia integrowanego na prowadzenie instalacji kotłów węglowych.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 2007/A/0342.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja, która na podstawie § 2 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia jest Wojewoda Podkarpacki.

Wobec faktu, że wnioskowane zmiany mają na celu jedynie uporządkowanie obowiązujących warunków pozwolenia zintegrowanego i nie wpływają istotnie na zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko uznałem, że mieszczą się one w definicji nieistotnej zmiany zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie w wnioskiem Spółki w punkcie III.4. pozwolenia zintegrowanego dotyczącym warunków wprowadzania energii w postaci hałasu, w Tabeli 14 wprowadziłem korektę zapisu maksymalnego czasu pracy w ciągu doby.

Uchylenie punktu VI.5. dotyczącego monitoringu opadu prowadzonego w rejonie Miejsca Gromadzenia Odpadów Paleniskowych (MGOP) z EC Rzeszów wiąże się długoletnimi badaniami potwierdzającymi niewielki poziom opadu pyłu w tym rejonie, niewiele odbiegający od tła, ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych w wyniku uruchomienia Bloku Parowo Gazowego oraz systematycznym zagospodarowywaniem wyważanych i zgromadzonych w MGOP odpadów poprzez ich wykorzystywanie jako dodatku do produkcji elementów budowlanych.

Ponadto w pozwoleniu zintegrowanym wprowadziłem zmianę w treści podpunktu VI.6.1. mającą na celu uszczegółowienie sposobu prowadzenia monitoringu poboru wody. Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Oplata skarbową w wys. 1005,5 zł.
uiszczoną w dniu 27.11.2007r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Andrzej Kulig
DYREKTOR
WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia S.A.
ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.
2. ŚR.IV, a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego,
ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszów