



RŚ.VI.7660/20-9/08

Rzeszów, 2008-11-05

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW_t

o r z e k a m

I.Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05 udzielającej PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, REGON 690284508 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW_t w następujący sposób:

I.1. Punkt I.1.4 otrzymuje brzmienie:

„ **I.1.4.** Miejsce magazynowania żużla i mieszanki popiołowo żużlowej z kotłów WR-25 o powierzchni 1600 m², z którego wody opadowe wraz ze ściekami z procesu

odżużlania i odpopielenia na mokro poprzez osadnik zlokalizowany na placu magazynowym będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji przemysłowej skąd po oczyszczeniu w sedymentacyjno- flotacyjnym oddzielaczu błota, olejów i benzyn TOS-10 przeznaczone będą do uzupełnienia wody pracującej w obiegu zamkniętym.”

I.2. Punkt III.3.1.2 otrzymuje brzmienie:

„**III.3.1.2.** Utwardzony plac odpadów paleniskowych o powierzchni 1600 m² oznaczony na załączniku symbolem **II**, zlokalizowany w rejonie wentylatorów spalin i skośnego mostu odprowadzania odpadów paleniskowych z kotłów WR-25. Pojemność miejsca magazynowania wynosi ok.5 800 m³ tj, 6 000 Mg.”

I.3. Wiersz o Lp. 3 w tabeli Nr 11 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod	Miejsce i sposób magazynowania
3.	Mieszanka popiołowo żużłowa	10 01 80	Odpady w postaci pulpy będą transportowane do miejsca magazynowane we wschodniej części zakładu – oznaczone symbolem I . Odpady w postaci mieszaniny żużła i popiołu z kotłów WR-25 magazynowane będą na utwardzonym placu odpadów paleniskowych - miejsce oznaczone symbolem II .

I.4. Wiersz o Lp. 1 w tabeli Nr18 otrzymuje

Tabela Nr 18

Lp.	Rodzaj paliwa/energii/ medium	Jednostka	Wskaźnik zużycia na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej (na 1 GJ)
1.	Żużel (kod odpadu 10 01 01)	Mg	0,012

I.5. Punkt VI.8.1 otrzymuje brzmienie:

„**VI.8.1.** Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej prowadzone będą w punktach pomiarowych, przedstawionych na załączniku graficznym nr 2 do przedmiotowej decyzji:

- punkt nr H1 zlokalizowany około 200 m od północnej granicy ELEKTROCIĘPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – Trzebowniko 225 B,
- punkt nr H2 zlokalizowany około 50 m od wschodniej granicy ELEKTROCIĘPŁOWNI RZESZÓW S.A. – przed budynkiem mieszkalnym – Rzeszów ul. Załęska 75.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 września 2008r., znak: EC/NS/280/6-1/823/2008 PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., 35-959 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r. znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia znak:ŚR.IV-6618-9/13/07 udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW_t

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A, pod numerem 2008/A/0078.

Na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska z związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdziłem, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek.

Analizując przedstawioną dokumentację uznałem, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku są zmiany punktów I.1.4, II.3.1.2, III.3.2.2 dotyczące wprowadzenia dodatkowego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80 pochodzących z kotłów WR-25. Nowym miejscem magazynowania mokrej mieszanki popiołowo (10%) - żuźlowej (90%) będzie utwardzony plac

wyposażony w osadnik, dotychczasowo służący magazynowania żużla. Wprowadzona zmiana pozwoli na zaoszczędzenie wody i energii elektrycznej wykorzystywanych do hydrotransportu rurociągami na miejsce dotychczasowego ich magazynowania. Ilość wytworzonych odpadów pozostanie bez zmian.

Zmianie ulegnie również punkt VI.3 decyzji. We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego błędnie został wyliczony wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów w postaci żużla przy wytworzeniu 1 GJ energii.

W punkcie VI.8.1 w związku ze zmianami administracyjnymi zmianie uległ adres posesji punktu referencyjnego hałasu H2.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian w funkcjonowaniu instalacji, wzrostu emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w art. 204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbową w wys. 1005,50 zł.
uiszczoną w dniu 24.09.2008 r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
2. RŚ.VI. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów