

**Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 3

W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje parametry „Dotychczasowa grupa taryfowa” i „Zamawiana Grupa taryfowa”, dlatego też informujemy, że na etapie przetargu Wykonawca nie ma możliwości zmiany parametrów dystrybucyjnych. W przypadku chęci dokonania jakichkolwiek zmian, Odbiorca może zgłosić się do Sprzedawcy odrębnym zgłoszeniem po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. W związku z powyższym, jeśli zmiana grupy taryfowej w pkt 3 i 6 tabeli nastąpi na dotychczasowej umowie Wykonawca wyceni taryfę C11. W przypadku, gdy zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyceniona zostanie taryfa C21 i C22a. W celu złożenia prawidłowo skalkulowanej oferty prosimy o potwierdzenie poprawności danych zgodnie z zawartymi umowami.

Odpowiedzi/ wyjaśnienia:

Ad 1.

Po dokonanej zmianie treści SIWZ z dnia 11.12.2019 r. podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany treści SIWZ, polegającej m.in. na dodaniu w rozdz. III pkt 3, „Informacje dodatkowe” zdania: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Ad 2.

Zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z wybranym w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą. Po dokonanej zmianie treści SIWZ z dnia 11.12.2019 r. podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.