



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.7222.25.3.2019.MT

Rzeszów, 2019-07-08

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
- art. 192, art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672) w związku z § 2 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71);

po rozpatrzeniu wniosku Nowy Styl Sp. z o. o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno reprezentowanej przez pełnomocnika Bogusława Kapałę z dnia 15 marca 2019r., znak: W/29/DF/2019 wraz z uzupełnieniami, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2013r., znak: OS-I.7222.32.12.2012.DW, zmienionej decyzjami z dnia 19 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.28.11.2014.DW oraz z dnia 10 czerwca 2016r., znak: OS-I.7222.32.14.2015.DW udzielającej Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, REGON 370016299, NIP 6840009302 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 172,4 m³ i instalacji do produkcji pianki poliuretanowej zlokalizowanej na terenie Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle ul. Fabryczna 6

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2013r., znak: OS-I.7222.32.12.2012.DW, zmienioną decyzjami z dnia 19 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.28.11.2014.DW oraz z dnia 10 czerwca 2016r., znak: OS-I.7222.32.14.2015.DW udzielającą Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, REGON 370016299, NIP 6840009302 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 172,4 m³ i instalacji do produkcji pianki poliuretanowej zlokalizowanej na terenie Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle ul. Fabryczna 6, w następujący sposób:



I.1. W podpunkcie I.4.1. w miejsce dotychczasowego akapitu zatytułowanego Oczyszczanie ścieków technologicznych oraz uzdatnianie wody wprowadzam nowy o brzmieniu :

„Oczyszczanie ścieków technologicznych oraz uzdatnianie wody.

Ścieki poddawane będą procesom neutralizacji, redukcji, koagulacji, flokulacji, sedymentacji i filtracji. Strumienie ścieków spływające z instalacji będą kierowane do odpowiednich zbiorników w celu rozdziału i zapewnienia indywidualnej obróbki przy optymalnych parametrach. Oczyszczanie ścieków będzie przebiegało w dwóch węzłach:

- w węźle ścieków chromowych gdzie głównym procesem będzie redukcja chromu Cr^{+6} do chromu Cr^{+3} za pomocą żelaza Fe^{+2} , którego znaczne ilości zawierają ścieki kwaśne z procesu trawienia. W celu zapewnienia całkowitej redukcji, dozowany będzie pirosiarczyn sodu. Strącanie metali do wodorotlenków oraz siarczanów odbywać się będzie roztworem mleka wapiennego.

- w węźle ścieków kwaśno-alkalicznych (H/OH) i niklowych zachodzić będzie neutralizacja mlekiem wapiennym, sedymentacja, filtracja na złożach piaskowo - antracytowych i korekta pH za pomocą roztworu kwasu solnego oraz procesy oddzielania wytrąconych osadów w wyniku oczyszczania mechanicznego.

Ścieki technologiczne oczyszczone w oczyszczalni ścieków kierowane będą kanalizacją przemysłową do zbiorników ścieków o łącznej pojemności około 440 m³, skąd tłoczone będą pompą do kolektora odpływowego. Zbiorniki te stanowią bufor bezpieczeństwa na wypadek nadzwyczajnych zdarzeń.

Do zbiornika ścieków kwaśno alkalicznych oprócz ścieków z instalacji galwanizerni kierowane będą również ścieki z płukania po przygotowaniu powierzchni na instalacji malarni proszkowej, która znajduje się poza granicami instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym.”

I.2. Podpunkt VI.3.3.1. otrzymuje nowe brzmienie :

VI.3.3.1. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych odbywać się będzie za pomocą przepływomierza zlokalizowanego na rurociągu tłocznym przed studzienką połączeniową ze ściekami deszczowymi co najmniej raz na dobę. Dodatkowo należy określać ilości ścieków odprowadzanych odrębnie z instalacji galwanizerni i instalacji malarni proszkowej w oparciu o odczyty wodomierzy przy poborze wody.”

I.3. Dodaję dodatkowy punkt VIII.A. o brzmieniu :

„**VIII.A Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji.**

VIII.A.1. W celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru odpady z instalacji galwanizerni będą przechowywane w odrębnym pomieszczeniu magazynu niż odpady palne.

VIII.A.2. Kontenery KP-30 będą znajdować się w odległości powyżej 8m od budynków kwalifikowanych jako ZL oraz PM (do 1000 MJ/m²) oraz powyżej 15 m od obiektów PM (1000 MJ/m² - 4000 MJ/m²).

VIII.A.3. Kontenery KP-30 (z odpadami palnymi) będą znajdować się w odległości do 30 m do najbliższego podręcznego sprzętu gaśniczego.

VIII.A.4. Budynek produkcyjny wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne i znaki kierunkowe ewakuacji.

VIII.A.5. Budynek produkcyjny oraz obiekty magazynowe będą wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Ponadto w budynku produkcyjnym znajdować się będą: system sygnalizacji pożarów, system detekcji gazów (dwutlenku węgla, tlenku węgla, metanu, węglowodorów), zewnętrzna i wewnętrzna sieć hydrantowa, klapy oddymiające oraz instalacja zraszaczowa.

VIII.A.6. Drogi pożarowe będą utrzymywane w ciągłej przejeźdźności.

VIII.A.7. W budynku rozmieszczone będą instrukcje alarmowe i instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

VIII.A.8. Prowadzone będą kontrole instalacji technicznych użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych, zarówno w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania, jak również zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

VIII.A.9. Pracownicy przeszkoleni zostaną w zakresie znajomości zagadnień ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń pożarowych i postępowania na wypadek powstania pożaru."

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 marca 2019 r. Nowy Styl Sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Bogusława Kapałę, zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2013r. znak: OS-I.7222.32.12.2012.DW zmienionej decyzjami z dnia 19 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.28.11.2014.DW oraz z dnia 10 czerwca 2016r., znak: OS-I.7222.32.14.2015.DW, udzielającej Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, REGON 370016299, NIP 6840009302 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanień procesowych 172,4 m³ i instalacji do produkcji pianki poliuretanowej zlokalizowanej na terenie Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle ul. Fabryczna 6.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 208/2019.

Organem właściwym do wydania pozwolenia jest marszałek województwa na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Potrzeba aktualizacji ww. decyzji wynika z zaistniałej na terenie zakładu zmiany polegającej na włączeniu do oczyszczalni ścieków technologicznych znajdującej się w granicach instalacji galwanizerni, dodatkowego strumienia ścieków przemysłowych odprowadzanych z malarni proszkowej objętej odrębnym pozwoleniem.

W dokumentacji wykazano, że wprowadzenie dodatkowego strumienia ścieków nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnej wielkości w zakresie ilości i jakości ścieków powstających z instalacji galwanizerni, określonych pozwoleniem zintegrowanym wydanym decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2013r., znak: OS-I.7222.32.12.2012.DW ze zm..

Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji uznano, że wnioskowana zmiana pozwolenia nie jest istotną zmianą w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Działając na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak: OS-I.7222.25.3.2019.DW Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o przeprowadzenie na terenie przedmiotowej instalacji kontroli w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

W dniu 12 czerwca 2019 r. funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przeprowadził czynności kontrolne na terenie zakładu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w ww. zakładzie spełnione zostały wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz wymagania zawarte w operacie przeciwpożarowym, o czym poinformowano Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019r., znak: PRZ.556.17.2019.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbową w wys. 17,00 zł.
uiszczoną w dniu 18.03.2019r.
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Trojan
Mariusz Trojan
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Pan Bogusław Kapala
Nowy Styl Sp. z o.o.
ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
2. PGW Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów
- 3.OS-I-a/a

Do wiadomości:

- 1.Minister Środowiska – e- mail
- 2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

