



OS-I.7222.31.2.2012.DW

Rzeszów, 2012-02-29

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

po rozpatrzeniu wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 20 lutego 2012r., znak: ECR/TS/280/8-2/111/2012 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/20-9/08 i z dnia 12 stycznia 2012r, znak: OS-I.7222.20.7.2011.DW, udzielającej PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., REGON 690284508 obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, 97- 400 Bełchatów, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW, na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienioną decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/20-9/08 i z dnia 12 stycznia 2012r, znak: OS-I.7222.20.7.2011.DW udzielającą PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., REGON 690284508 obecnie PGE Górnictwo

i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, Bełchatów, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW, na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 8, w następujący sposób:

I.1. Punkt IV.5 otrzymuje brzmienie:

„IV.5. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych będzie wynosił:

- 1 kocioł WP-120 Nr K6 - 120 h/rok tj. 15 cykli rozruch-wyłączenie, przy czym czas rozpalania kotła wynosić będzie około 240 min/cykl, a czas odstawienia 240 min/cykl,
- 1 kocioł WP-120 Nr K5 - 40 h/rok tj. 5 cykli rozruch-wyłączenie, przy czym czas rozpalania kotła wynosić będzie około 240 min/cykl, a czas odstawienia 240 min/cykl,
- 4 kotły WR-25 - 1250 h/rok tj. 250 cykli rozruch-wyłączenie łącznie dla wszystkich kotłów, przy czym czas rozpalania jednego kotła wynosić będzie około 150 min/cykl, a czas odstawienia jednego kotła 150 min/cykl,
- kocioł WP-120 Nr K5 będzie pracował 720 h/rok.
- czas prowadzenia prób nie przekroczy 336 godzin. Dopuszcza się wykonanie prób do 30 kwietnia 2012r.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 lutego 2012r., znak: ECR/TS/280/8-1/111/2012 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, 97- 400 Bełchatów, REGON 000560207 zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak ŚR.IV-6618-13/05, zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: ŚR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RŚ.VI.7660/20-9/08 i z dnia 12 stycznia 2012r, znak:

OS-I.7222.20.7.2011.DW udzielającej PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., REGON 690284508 obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, Bełchatów, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 474 MW, na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 138/2012.

Na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakres wnioskowanych zmian decyzji dotyczy jedynie zmiany terminu wykonania prób doświadczalnych spalania węgla kamiennego z użyciem dodatku uniwersalnego Anaclarid RA-GEN –F dla firmy ANGEL InterTech Sp. z o.o. z Krzemienicy pod nadzorem pracowników naukowych Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie. W związku z bardzo niskimi temperaturami, w planowanym terminie przeprowadzenia prób, kotły WR-25 nie pracowały. W okresie tym zastąpione zostały kotłem WP-120 o większej mocy.

Uwzględniając wniosek Spółki, w punkcie IV.5 zmienianej decyzji ustalono nowy okres wykonania prób w warunkach odbiegających od normalnych, polegających na przeprowadzeniu prób spalania węgla z dodatkiem, przez okres maksymalnie 336 h, do 30 kwietnia 2012r.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie stosowania technologii, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik ustaliłem, że ww. zmiany nie powodują istotnych zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodują zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów określonych w dokumentach referencyjnych.

Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Za wydaniem niniejszej decyzji, wnioskowanej zgodnie z art. 155 ustawy Kpa, przemawia słuszny interes strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłata skarbową w wys. 1005,50 zł.
uiszczoną w dniu 22.02.2012r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszów

Otrzymują:

1. Pan Tadeusz Kępski
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
2. OS-I. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów