

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**WYJAŚNIENIE DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa domków rekreacyjnych”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

1. Prosimy o informacje czy drewno konstrukcyjne ma być impregnowane ciśnieniowo co w sposób znaczący podniesie cenę, czy wystarczy impregnacja zanurzeniowa.  
Odpowiedź:  
Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć w sposób gwarantujący wieloletnie użytkowanie.
2. Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 3 umowy punkt 6 – „podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót” na zapis umożliwiający płatności cząstkowe za wykonane prace (procentowe zaawansowanie robót) z możliwością wystawiania faktur raz na miesiąc.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie.
3. Czy ujęte w przedmiarze robót drogowych chodniki dotyczą dojeżdż do budynków , czy wykonanie tarasów przy budynkach rekreacyjnych  
Odpowiedź:  
Przedmiar robót obejmuje chodniki będące dojeżdżami do budynków.
4. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie placu zabaw dla dzieci i śmietnika  
Odpowiedź:  
Plac zabaw i śmietnik nie są objęte zakresem robót.
5. Czy grubość szlichty pod posadzkę w budynkach rekreacyjnych ma wynosić 15 cm zgodnie z opisem projektu zastępczego czy zgodnie z przekrojem 5 cm;  
Odpowiedź:  
Grubość szlichty pod posadzkę zgodnie z opisem projektu zastępczego 15cm.
6. Czy ściany fundamentowe należy ocieplić? Jeżeli tak prosimy o podanie rozwiązania.  
Odpowiedź:  
Ścian fundamentów nie należy ocieplać.

7. W jaki sposób należy wykończyć cokół budynków (fragment ścian fundamentowych wychodzących ponad grunt)  
Odpowiedź:  
Pozostawić bez wykończenia - zabezpieczyć farbą do betonu;
8. Czy panele zastosowane w pomieszczeniach mieszkalnych mają być gr. Ponad 1cm czy mogą być panele gr. 0,7 cm  
Odpowiedź:  
Nie dopuszczalne jest zastosowanie paneli poniżej 1,0cm
9. Czy istnieje konieczność wykończenia posadzki pomieszczenia na poddaszu wykładziną dywanową skoro poddasze nie użytkowe?  
Odpowiedź:  
Na płycie OSB należy ułożyć panele podłogowe o grubości nie mniejszej niż 0,7cm
10. Czy od wewnętrznej strony ściany domków należy wykonać płytą g/k . Jeżeli tak to czy ma być to zwykła płyta, wodoodporna, czy ognioodporna.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z dokumentacją (rysunek przekroju) - deska 1,2 cm, jodłowa lub świerkowa
11. Jaką farbą należy malować ściany wewnątrz domków ?  
Odpowiedź:  
Zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.
12. Prosimy o usystematyzowanie i ujednoczenie rozwiązań wykończenia powierzchni podłóg i ścian. Rozwiązania podane w opisie projektu zastępczego różnią się od tych przedstawionych na przekroju.  
Odpowiedź:  
Wykończenie ścian i podłóg - zgodnie z rysunkiem przekroju oraz odpowiedziami powyżej.
13. Prosimy o usystematyzowanie i ujednoczenie rozwiązań posadowienia budynków rekreacyjnych. Na rzucie fundamenty występują tylko pod ścianami zewnętrznymi, natomiast na przekroju widoczne są dodatkowe ściany fundamentowe w środkowej części, ponadto w opisie podano że należy wykonać ławy 50x35cm, a w przekroju ławy nie są widoczne, tylko ściany fundamentów.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z rzutem fundamentów.
14. W opisie technicznym Projektu Architektoniczno-Budowlanego zamiennego pkt 6. Jest zapis, że w projektowanych budynkach rekreacji indywidualnej nie ma wymogu wykonywania instalacji odgromowej. Czy to samo dotyczy budynku administracyjno-socjalnego oraz wiaty.  
Odpowiedź:  
To samo dotyczy budynku administracyjno-socjalnego oraz wiaty – nie ma obowiązku wykonania dla tych budynków instalacji odgromowej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA