

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego położonego w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13..

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie

1. Czy należy wykonać sufity podwieszane w korytarzach w celu zamaskowania rur i instalacji. Jeżeli tak to jakie sufity podwieszane należy wykonać.

Odpowiedź

Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym pkt 1.1.3 należy wykonać zabudowy instalacji. Zamawiający dopuszcza wykonanie na korytarzach sufitów podwieszanych kasetonowych.

Pytanie

2. Czy należy zamontować nowe lampy w korytarzach. Jeśli tak to proszę o podanie ilości lamp do zamontowania oraz wymagane parametry techniczne lamp.

Odpowiedź

Obecnie na korytarzach są zamontowane oprawy nastropowe 2x58, spełniające wymagania norm. W przypadku wykonywania prac może zachodzić konieczność korekty montażu opraw z uwagi na ich ewentualne kolizje z projektowaną instalacją klimatyzacyjną.

W przypadku wykonania sufitu podwieszanego zamiast zabudów instalacji, oprawy istniejące należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Montaż oraz dostawa nowych opraw do sufitów podwieszanych kasetonowych będzie należała do wykonawcy (z uwzględnieniem zachowania norm); sugerowane lampy to oprawy typu rastrowego 4x18 do sufitów kasetonowych.