

UCHWAŁA Nr 248 / 4870 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 26 stycznia 2021r.

**w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji
pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz
na odcinku Jadachy – Sandomierz: Tarnobrzeg wzdłuż Al. Warszawskiej
6,0 MPa”.**

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 11 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) z dnia 11 stycznia 2021 r. znak: OTS/ML/36/21 w sprawie wydania opinii na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów - Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz: Tarnobrzeg wzdłuż Al. Warszawskiej 6,0 MPa”, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia warunków opisanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Kopię opinii przekazuje się Wojewodzie Podkarpackiemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 248/4870/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 stycznia 2021r.

Uzasadnienie

Pan Michał Żywczyk, Biuro Projektów OTS-IP Sp. z o.o. (ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków), pełnomocnik inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) zwrócił się z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: OTS/ML/36/21 w sprawie wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz: Tarnobrzeg wzdłuż AL. Warszawskiej 6,0 MPa” na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 z późn. zm.).

W związku z powyższym w sprawie objętej przedmiotowym wnioskiem po konsultacji z merytorycznymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalono, iż departamenty nie wnoszą zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Ponadto w trakcie konsultacji Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem poinformował o konieczności zwrócenia się o opinię do Prezydenta Miasta Tarnobrzega, zarządcy dróg, ponieważ planowana inwestycja usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu.

Prezydent Miasta Tarnobrzega pismem z dnia 21 stycznia 2021 r., znak: TID-VI.7230.2.7.2021 poinformował, że opiniuje pozytywnie lokalizację przedmiotowego gazociągu zgodnie z załączoną trasą projektowanego gazociągu. Przebieg planowanego gazociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 723 przebiega poza pasem drogowym za wyjątkiem przecięcia drogi powiatowej ulicy Litewskiej. Umieszczenie urządzeń infrastruktury gazociągowej w poprzek ul. Litewskiej, należy wykonać metodą bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem z właściwym zagęszczeniem gruntu. Z uwagi na planowaną na tym odcinku przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, gazociąg powinien być posadowiony na głębokości min. 1,5 m p.p.t.

Dodatkowo Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie poinformowało, że przedmiotowa inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami przyjętymi w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, uchwalonym Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest:

- przy drodze wojewódzkiej nr 723 relacji: Sandomierz (droga krajowa nr 77) – Tarnobrzeg,
- na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.